	Tarkastettavat asiat	Peruste
1	**Sisätilat**	
1.1	Ovatko sisätilat savuttomia? Onko sisätiloissa havaittavissa merkkejä tupakoinnista (sis. sähkösavukkeen tai kasviperäisen poltettavaksi tarkoitetun tuotten käyttämisen)? Leviääkö muista (sisä-/ulko)tiloista tupakansavua niihin sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty? Onko päiväkodin tai oppilaitoksen sisätiloissa merkkejä savuttoman tupakkatuotteen käytöstä?	TupL 73- 75 §
1.2	Sallitaanko tupakointi useammassa kuin A) enintään yhdessä kymmenestä hotellin tai muun majoitusliikkeen asiakkaiden majoitushuoneesta tai B) huoneiden lukumäärästä riippumatta enintään kolmessa makuuhuoneessa?	TupL 75.1 § 2 kohta
1.3	Sallitaanko tupakointi kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävän aluksen ravitsemisliikkeen sisätilassa, A) jossa tarjolla olevan ruoan ja juoman nauttimiseen on varattu alle 50 neliömetriä tai B) tätä suuremmassa tilassa enintään 50 %:ssa tilasta? Leviääkö tupakansavua niihin sisätiloihin, joissa tupakointi on kiellettyä?	TupL 75.1 § 3 kohta ja 75.2 §
2	**Ulkotilat**	
2.1	Ovatko ulkotilat savuttomia? Onko ulkotiloissa havaittavissa merkkejä tupakoinnista (esim. tuhkakuppeja, tumppeja)? Onko päiväkodin tai oppilaitoksen ulkotiloissa merkkejä savuttomien tupakkatuotteiden käytöstä? Leviääkö tupakansavua muualta niille ulkoalueille, joissa tupakointi on kielletty?	TupL 74.1 § 2-3 kohdat, TupL 74.3 §, TupL 75.2 §
3	**Tupakointitila**	
3.1	Onko tupakointitila rakennusvalvonnan hyväksymä? Onko tupakointitilan rakenteet tiiviitä? Onko tupakointitilan oven yläosan ja tupakointitilan katon välisen etäisyys vähintään 400 millimetriä? Onko kulku tupakointitilaan rakennettu siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle? Onko tupakointitila sijoitettu sellaiseen tilaan, joka ei ole pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä?Onko ravitsemisliikkeen tupakointitila riittävän kokoinen suhteessa asiakaspaikkojen lukumäärään (min. 7m^2)?	TupL 76-77 §, VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 1 § ja 4 §
3.2	Leviääkö tupakointilasta tupakansavua alueille, joissa tupakointi on kielletty?	TupL 76.1 §
3.3	Työskennelläänkö tupakointitiloissa (lukuunottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä)? Tapahtuuko tilan siivous vasta tuuletuksen jälkeen?	TupL 76.2 §
3.4	Onko tupakointitilan poistoilmavirta vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliömetriä kohden ja oviaukossa vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden? Onko siirtoilman virtauslaite sijoitettu siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista osista? Onko poistoilma kanavoitu erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle?Onko tupakointitila tai poistoilmakanava varustettu kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta?	TupL 76.3 §, VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 2-3 §:t
3.5	Tarjoillaanko ravitsemisliikkeen tupakointitilaan? Saako tupakointitilaan viedä ruokia/juomia? Onko tupakointitilassa merkintä kiellosta viedä ruokia ja juomia tilaan? Onko tupakointitilassa oheistoimintaa? Onko ravitsemisliikkeen tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä mahdollista valvoa jatkuvasti ulkopuolelta?	TupL 77 §
3.6	Kyse ei ole tupakkalain mukaisesta velvoitteesta, minkä vuoksi arvostelu tehdään AB-asteikolla. Onko ravintolan tupakointitilaan merkitty maksimikäyttäjämäärä?	Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus
4	**Omavalvonta**	
4.1	Valvooko tilan/alueen haltija tupakointikieltojen ja -rajoituksien toteutumista? Ovatko tilan käyttäjät tietoisia tupakointikielloista ja niihin liittyvistä velvollisuuksistaan (esim. onko tilan/alueen haltija informoinut tilan/alueen käyttäjiä asiasta)?	TupL 114 §
4.2	Tarkastetaanko tupakointitilan ilmanvaihto on säännöllisesti? Pidetäänkö havainnoista kirjaa?	TupL 76.3 § ja VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 3.2 §
4.3	Onko ravitsemisliikkeen tupakointitilalle laadittu omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa tilan ulkopuolelta?	TupL 76.3 § , 77.2 § ja VN:n asetus tupakointitiloista (601/2016) 3.2 §
5	**Opasteet**	
5.1	Onko sisä-/ulkotilassa helposti havaittavat tupakointikielto-opasteet? Onko niitä riittävästi? Onko mahdollinen tupakointitila merkitty selvästi ja näkyvästi?	TupL 80 §